

Утверждаю
Заведующая МДОУ
«Солнышко»
_____ Горбунова Г.А.
«16» марта 2021 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

общественных зданий по их доступности для инвалидов (всех категорий) и лиц с ОВЗ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): *Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Солнышко».*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *672530 Забайкальский край, Читинский район, пгт. Атамановка, ул. Заводская 4а.*
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
- 1.4. Форма собственности: *муниципальная.*
- 1.5. Территориальная принадлежность: *муниципальная.*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация общеобразовательных программ дошкольного образования.*
- 1.7. Категория обслуживания населения: *дети от 2 до 8 лет.*
- 1.8. Учредитель организации: *Комитет образования Муниципального района «Читинский район»*
- 1.9. Адрес учредителя организации: *672090 г. Чита ул. Ленина д.157, телефон 21-03-19*
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2265,7 кв.м.
- 1.11. Год постройки здания *1979*, капитальный ремонт *2017 год.*
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – 2021 г., капитального - нет.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: *образование*
Виды оказываемых услуг: *дошкольное образование*
- 2.2. Форма оказания услуг (на объектах, дистанционно, на дому, с круглосуточным пребыванием) : *на объектах*
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалид, дети ОВЗ*

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Наличие адаптированного пассажирского транспорта- *нет*
- 3.2. Наличие городского транспорта- *да (автобус)*
- 3.3. Расстояние до объекта от остановки – *300 метров*
Время движения пешком: *10 минут*
Наличие выделенных тротуаров от остановки до объекта – *нет*
Обустройство для инвалидов на колясках - *нет*

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках -К	недоступно
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата -О	доступно частично
4	с нарушениями зрения -С	недоступно
5	с нарушениями слуха - Г	доступно частично
6	с нарушениями умственного развития -У	доступно частично

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

Указывается:

** ДП-В - доступно полностью всем;

** ДЧ-В - доступно частично всем;

** ДЧ-И – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

** ДУ - доступно условно

** ВНД - недоступно

Категории инвалидов

К- на кресле коляске

О- с нарушением опорно- двигательного аппарата

Г- с нарушением слуха

С- с нарушением зрения

У- с нарушением умственного развития

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон – недоступно для всех категорий инвалидов, лиц с ОВЗ – доступно частично

Необходимо провести следующие работы:

1. Адаптация путей движения для всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ
2. Оборудование автостоянки для инвалидов колясочников.
3. Оборудование входов в здания - пандусов снаружи и внутри здания, установка нескользящих покрытий, установка тактильных средств и поручней на пути передвижения, расширение дверных проёмов.
4. Оборудование информационных табличек для всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ.

4. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту: .
2. Входа (входов) в здание: .
3. Путь движения в здании: .
4. Зоны целевого назначения объекта: .
5. Санитарно-гигиенических помещений:
6. Системы информации (и связи) на объекте:

Заведующая

МДОУ «Солнышко»

Члены рабочей группы:

Горбунова Г.А.

Гончарова Ю.Л. – воспитатель;
Остапенко ОН.- председатель профкома;
Волгина О.Н.– воспитатель;
Мальшева Е.Г- педагог психолог;
Полынцева Е.А.- учитель-логопед.

Приложение 1 к Акту обследования и к паспорту доступности от «16» марта 2021 года.
 Результаты обследования: Территории, прилегающей к зданию (участка)
 МДОУ «Солнышко»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть/нет	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
			Содержание		Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.	К, О, С	Нанесение тактильных средств.	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути, Асфальтовое покрытие нарушено	С, О К	Нанесение тактильных средств, ремонт асфальтового покрытия	Текущий ремонт
1.3	Лестницы (наружная) 3 штуки	есть	не отвечают требованиям.	С, О О, С, Г С, О	увеличение высоты перил, увеличение ширины ступеней	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	не отвечает требованиям	К	произвести ремонт пандуса (наружный)	Реконструкция
1.5	Автостоянка и парковка	есть	Отсутствует организованная автостоянка, оборудованная знаком «Инвалид» и разметкой	К	Оборудовать автостоянку	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		Не адаптирована для всех групп инвалидов	О,С,Г,У,К	Обеспечить доступность для всех групп	Капитальный ремонт

Заключение по зоне:

Необходим капитальный ремонт территории, прилегающей к зданию (ремонт асфальтового покрытия, нанесение тактильных средств, нескользкого покрытия, установление поручней). Организация автостоянки для транспорта инвалидов и оборудовать знаком «Инвалид» и разметкой. Провести все виды работ по адаптации объекта.

к Акту обследования и к паспорту доступности
 Результаты обследования: Входа
 (входов) в здания (№1 , №2, №3, №4,
 №5) МДОУ «Солнышко»

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалид (катего- рия)	Работы по адаптации объектов	
			Содержание		Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть 3 шт	Отсутствует приспособление для подъёма к дверям группы Отсутствует твёрдое покрытие, поручни, отсутствуют тактильные средства	К,С,О		Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	имее тся	не отвечает требованиям	К,О	Требуется ремонт пандусов	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть 5 шт	Отсутствие твердого нескользкого покрытия, поручней на 4 шт.	К, О, С	Установить твердое нескользящее покрытие, поручней	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть 5 шт	Имеются пороги (10 см), не превышающий нормы, отсутствует знак «Инвалид» отсутствуют тактильные средства	К, О,С	Установить знак «Инвалид», установить тактильные средства	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть 5 шт	Габариты не соответствуют нормам	К, О, С,У	Увеличение площади тамбура не предусмотрено ТСД	
	ОБЩИЕ требования к зоне		Не адаптировано для всех групп инвалидов	К, С, О Г,У		Капитальный ремонт

Заключение по зоне:

Выполнить ремонт площадки , занизить порог перед дверью, ремонт пандуса, установить нескользящее покрытие, увеличить площадь тамбура.

к Акту обследования и к паспорту доступности от «16» марта 2021 года.
 Результаты обследования:
 Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
 МДОУ «Солнышко»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть/нет	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
			Содержание		Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, коридоры)	есть	Ширина коридоров составляет 100 см., нет тактильных средств.	К, О, С, Г	Нанесение тактильных средств. Расширение коридора.	Техническое решение по расширению коридора невозможно.
3.2	Лестницы - 3 (внутри зданий) ширина 100см.	есть	- Отсутствуют пандусы; - нет тактильных средств; - отсутствует твердое нескользящее покрытие - отсутствуют с одной стороны поручни	О, К С, Г К, О, С, Г К, О, С, Г	Нанесение тактильных средств, требуется установление пандусов, установка твердого нескользящего покрытия, установка поручней	Техническое решение по установке пандусов невозможно
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	Отсутствует	О, К	Установка	Установка съёмных пандусов возможна
3.4	Лифт пассажирский(или подъемник)	нет	Отсутствует	К, О, С, Г	Установка	Техническое решение по установке лифта невозможно
3.5	Дверь входная в группы и в залы общего пользования	есть	Отсутствует широкий дверной проём, отсутствуют тактильные средства	К, О, С, Г	Расширение дверных проёмов, установка тактильных средств	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии	К, С, О, У, Г	Выполнить работы по нанесению тактильной информации	Текущий ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне	<ul style="list-style-type: none"> - Наличие тактильной предупредительной информации о препятствии; - отсутствие пандуса - Отсутствие широких дверных проёмов 	С, Г,К,О,С,	Выполнение работ по нанесению тактильной информации	Текущий ремонт Техническое решение по установке пандусов невозможно
--	-------------------------	--	-------------	---	--

Заключение по зоне:

Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии, установка горизонтальных поручней.

к Акту обследования и к паспорту доступности от «16» марта 2021 года

Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МДОУ «Солнышко»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть/нет	Выявленные нарушения замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
			Содержание		Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (логопедический кабинет и кабинет психолога)	есть	Не выделены контрастным цветом ручки и дверные проемы, ширина дверного проема менее 90 см, Нет тактильных средств по маршруту передвижения, нет поручней	К, О, С	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, расширить дверной проём Установка тактильных средств, установка поручней по пути передвижения	Капитальный ремонт
4.1.1.	Групповые комнаты	есть	Не выделены контрастным цветом ручки и дверные проемы, ширина дверного проема менее 90 см, Нет тактильных средств на пути передвижения, нет поручней	К, О, С,	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, расширить дверной проем. Установка поручней и тактильных средств	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал, физкультурный зал)	есть	Не выделены контрастным цветом ручки и дверные проемы, ширина дверного проема менее 90 см, Нет тактильных средств на пути передвижения	К, О, С	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, расширить дверной проем. Установка тактильных средств по пути передвижения	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет				

	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, расширить дверной проем. Установка поручней	К, О, С, Г	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, расширить дверной проем. Установка тактильных средств по пути передвижения., установка поручней	Капитальный ремонт
--	-------------------------	-----	--	------------	--	--------------------

Заключение по зоне:

Для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, расширить проем.
Установка тактильных средств и поручней по пути передвижения.

к Акту обследования и к паспорту доступности от «16» марта 2021 года
 Результаты обследования: Санитарно-гигиенических помещений
 МДОУ «Солнышко»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	да	Нет тактильных средств Дверные проёмы узкие Установка кабинок без учёта особенностей инвалидов. Приспособлена, только одна туалетная комната на первом этаже.	О,К,С,	Установка тактильных средств, расширение дверных проёмов	Капитальный ремонт
5.2	Душевой поддон/ванная комната	Да/ нет	Нет тактильных средств Дверные проёмы узкие	О,К,С,	Установка тактильных средств, расширение дверных проёмов	Капитальный ремонт
5.3.	Бытовая комната (гардеробная - раздевалка)	да	Нет тактильных средств Дверные проёмы узкие	О,К,С,	Установка тактильных средств, расширение дверных проёмов	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне		Нет тактильных средств Дверные проёмы узкие	О,К,С,	Установка тактильных средств, расширение дверных проёмов	Капитальный ремонт

Заключение по зоне:

Установка тактильных средств и поручней , расширение дверных проёмов.

к Акту обследования и к паспорту доступности от «16» марта 2021 года
 Результаты обследования: Системы информации на объекте
 МДОУ «Солнышко»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
			Содержание		Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	Отсутствуют	К, О, Г	Разместить визуальные средства информации (надписи, указатели, пиктограммы)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	Отсутствуют	Г	Разместить акустические средства информации (речевые информаторы, звуковые маяки, телефоны с усилителем звука)	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	Отсутствуют	С	Разместить тактильные средства информации	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствие визуальных, акустических, тактильных средств информации			

Заключение по зоне:

При проведении запланированных мероприятий по установке информационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов

